

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 107/к от 11 11 2015 г.
заведующий МДОУ «Детский сад № 81»

В.Э. Халиченко

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в складских (кладовых) помещениях МДОУ «Детский сад № 81»

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), Федеральным законом «О пожарной безопасности. Общие требования», «Правилами устройства электроустановок», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Противопожарные требования являются обязательными к исполнению.

2. Нарушение, невыполнение или уклонение от выполнения требований пожарной безопасности влечет дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в складских (кладовых) помещениях возлагается на зам. зав. по АХР.

4. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.) признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ. Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

5. Баллоны с ГТ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

6. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее один метр. Через каждый 6 метров в складах следует устраивать, как правило продольные проходы шириной не менее 0,8 метра.

7. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

8. Электрооборудование складов (кладовых) по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрываться на замок.

9. Дежурное освещение в помещения складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

