

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 402 от 17.11.2015г.
заведующий МДОУ «Детский сад № 81»

В.Э. Халиченко

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях МДОУ «Детский сад № 81»

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также п.2 раздела ХУШ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390 и устанавливает основные требования противопожарного режима для зданий и помещений МДОУ «Детский сад № 81», расположенных по адресу: Ленинградский проспект, д. 113а и является обязательной для исполнения всеми работниками.

Общие положения

1. Персональную ответственность за пожарную безопасность в зданиях и помещениях несет заведующий учреждением.

2. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума, знать основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», настоящую инструкцию, порядок сообщения и действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

3. Каждый работник обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

4. Лица, нарушающие требования инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 461 раздела ХУШ :

Требования к территории:

1. Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2. К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам, которые используются для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны быть очищенными от снега и льда.

3. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и размещения временных строений.

4. На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару.

5. Определить место для курения: запрещено.

Требования пожарной безопасности к помещениям.

1. Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2. В помещениях запрещается:

✓ Самостоятельно производить перепланировку, реконструкцию, изменение функционального назначения помещений, установленных проектом.

✓ Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без письменного разрешения руководителя и оформления наряда-допуска.

✓ Подходы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

✓ При использовании предметов бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием необходимо соблюдать меры предосторожности.

✓ В каждом помещении, на видных местах, должны быть вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны.

✓ Ежедневно, по окончанию рабочего дня, помещения необходимо тщательно осматривать, на предмет отключения электроустановок и бытовых электроприборов, в которых отсутствует дежурный персонал.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

1. Все двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода. При пребывании людей в здании, все двери эвакуационных выходов из здания должны запираются только на легко открываемые запоры.

2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

✓ Загромождать эвакуационные пути различными материалами и предметами, препятствующие свободной эвакуации людей, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

✓ Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

✓ Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

✓ Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок.

✓ Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам

1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

2. Аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

✓ Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.

✓ Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другим электрооборудованием.

✓ Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей.

✓ Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

✓ Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.

✓ Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

✓ Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.

✓ Размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня:

1. В случае пожара электрооборудование в зданиях и помещениях обесточивается в следующем порядке:

- работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
- работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов и обеспечивают немедленное отключение электросетей и электрооборудования, которые могут в случае пожара вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, до приведения их в пожаробезопасное состояние;

2. По окончании рабочего дня электрооборудование в зданиях и помещениях отключается в следующем порядке:

- работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети;
- работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов;

Порядок уборки горючих отходов на территории и в помещениях предприятия:

1. Уборку горючих отходов на территории и в помещениях осуществлять в следующем порядке:

- ✓ на территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями и помещениями, обеспечить своевременную уборку мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и разлитых легковоспламеняющихся (далее – ЛВЖ) жидкостей;
- ✓ участки разлива ЛВЖ на территории пропитать песком и убрать;
- ✓ утилизацию мусора осуществлять в соответствии с договором с ЗАО «Чистый город».

В случае возникновения пожара в помещениях

1. В случае возникновения пожара в помещениях каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), обязан:

- ✓ задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения АПС от пожарных извещателей;
- ✓ принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место;
- ✓ приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители и внутренний пожарный кран), песок
- ✓ провести работу по сохранности материальных ценностей;
- ✓ известить о пожаре руководству учреждения

В соответствии с п. 462 раздела ХУШ :

1. Руководители и должностные лица учреждения, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- ✓ Передать сообщение о возникновении пожара по телефону «01» или «112» и поставить в известность руководство учреждения МДОУ «Детский сад № 81»;
- ✓ Осуществлять руководство эвакуацией людей и по тушению пожара, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

