

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76230061000205911552 от 26.04.2023 10:30

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/15983669>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, тел.: (4852) 79-08-15)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №652304/146-76/113-В/РДП/1

(первая цифра номера региона, в котором проводится контрольное (надзорное) мероприятие, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-собственник, 2-арендатор, 3-законное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №81»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «26» апреля 2023 года №2304/146-76/113-В/РДП в период с «11» мая 2023 г., 09 час.03 мин. по «19» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая (внеплановая) документарная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81» (далее – МДОУ «Детский сад №81»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150060, обл. Ярославская, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 113а обязательных требований пожарной безопасности.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Соединительные линии АУПС и СОУЭ не обеспечивают работоспособность систем в течение времени, необходимого для выполнения необходимых функций и эвакуации людей из здания МДОУ «Детский сад №81», расположенного по адресу: 150060, обл. Ярославская, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 113а (шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КСПВ 2x0,5, кабельные трассы соединения устройств системы оповещения выполнены проводом ТРВ 2x0,5) (данный факт подтвержден в актах обследования средств противопожарной защиты	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ст.84 п.7, ст. 103 п.2 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130.2009	15.03.2024г.	

МДОУ «Детский сад №81», расположенного по адресу: 150060, обл. Ярославская, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 113а от 15.02.2022, 09.02.2023)			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №81»

Халиченко В.Э.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«19» мая 20 23 г.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«19» мая 20 23 г.



(подпись)

