

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76230061000205161783 от 22.02.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/15233900>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №36/1

(цифра цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

цифра цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1-собственник; 2-арендатор; 3-заказчик(ное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №81»

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «22» февраля 2023 года №36 в период с «10» марта 2023 г., 09 час.30 мин. по «14» марта 2023 г., 09 час. 30 мин. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соловьевой Верой Васильевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №81» (далее – МДОУ «Детский сад №81»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а обязательных требований пожарной безопасности.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МДОУ «Детский сад №81» по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: 1 этаж: группа №11 (помещения игровой, раздевалки), группа №12 (помещения игровой, раздевалки), группа №13 (помещения игровой, раздевалки), помещение	ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ; п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009.	14.03.2024г.	

	веранды, 2 этаж: группа №15 (помещения игровой, раздевалки), группа №16 (помещение игровой), помещение музыкального зала (Протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 17/Г/2023 от 10.03.2023 г.)			
2.	Проектная документация на АУПС и СОУЭ в здании МДОУ «Детский сад №81» по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а отсутствует (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 17/Г/2023 от 10.03.2023 г.)	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	14.03.2024г.	
3.	В ходе проведения проверки состояния АУПС и СОУЭ в здании МДОУ «Детский сад №81» по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а не обеспечено автоматическое открывание электрозамков дверей эвакуационных выходов из здания при срабатывании АУПС здания (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 17/Г/2023 от 10.03.2023 г.).	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ч.1 п. 5 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ	14.03.2024г.	
4.	Расстановка и мощность звуковых оповещателей в здании МДОУ «Детский сад №81» по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а не обеспечивает необходимый уровень звука (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 17/Г/2023 от 10.03.2023 г.).	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), п. 4.8 СП 3.13130.2009	14.03.2024г.	
5.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ, АУПС в здании МДОУ «Детский сад №81» по адресу: г. Ярославль, ул. Волгоградская, д 47а в течении времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону (Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО № 17/Г/2023 от 10.03.2023 г.)	п. 7 ст. 84, п. 2 ст. 103 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	14.03.2024г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №81»

Халиченко В.Э.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«14» марта 20 23 г.


(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«14» марта 20 23 г.

